



Пермская ТЭЦ-14
Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Ласьвинская, д. 106,
г. Пермь, 614042

Тел.: +7 (342) 250-3359
факс: +7 (342) 250-3309
Evgeniya.Popova@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

ООО НПП
Микропроцессорные
технологии

17.04.2015 № 51014-0018

на № _____ от _____

***Отзыв о проведении опытной
эксплуатации***

Устройство релейной защиты Лютик-Т

Установили на питающий электронасос (ПЭН)-6 в секции КРУ-6 кВ в тестовом режиме, параллельно действующим релейным защитами.

При установке цифрового терминала в ячейку КРУ не было проблем так как прибор по своим размерам чуть больше щитового прибора.

Монтаж токовых цепей и вторичных цепей управления с последующим программированием уставок защит составил не больше 4 часов.

Выполняли своими руками монтаж, наладку и проверку.

ПО для программирования терминала не сложное, достаточно посидеть над ним 10 минут и все становится понятным и знакомым.

Давно хотели перевооружить всю релейку с простыми релейными защитами на цифровые терминалы, но бюджет не позволял.

В тестовом режиме проработал больше года, нареканий нет, будем в ближайшем времени отключать старую часть и работать на цифровом терминале защит «Лютик».

На будущее планируем начать перевооружение старой релейной части на эти достаточно не дорогие, но надежные цифровые терминалы защит.

Технический директор-
главный инженер

А.Ю. Постников

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Письмо исходящее № 368265-П,
Отзыв о проведении опытной эксплуатации

№ п/п	Должность, ФИО	Результат	Дата	Комментарий
1	Начальник цеха Рыжов Антон Юрьевич	Завизировано	17.04.2025	Завизировано

Распечатал



17.04.2025